

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Фе
деральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ ИЛЦ-54/ИС-07-24 от «10» сентября 2024г.**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» (ИНН 7702521529, ОГРН 1047796256694), адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, Российская Федерация через ООО «Интер-СТР», 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102 к.1 (ОГРН 1137746122645 / ИНН 7717745521).
- 2. Наименование продукции:** Герметик бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45
- 3. Типовые представители (образцы):** Герметик бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Филиал ООО "Строительная Химия ТехноНИКОЛЬ" г.Новоульяновск
Адрес производства: 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, проезд Промышленный, 3д. 5ц, стр 4, Российская Федерация.
- 5. Код образца (пробы):** ИЛЦ-52/ИС-07-24.
- 6. Дополнительная информация:** пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
- 7. Дата поступления в лабораторию:** 23.09.2024г.
- 8. Дата проведения испытаний:** 24 августа – 10 сентября 2024г.
- 9. Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества).
- 10. НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества) пп.12.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

11. Список приборов, использованных при проведении анализа

№ п/п	Наименование	Дата очередной поверки	№ свидетельства о поверке, калибровке, аттестации
1	2	3	4
1	Весы лабораторные MS-204-S, "Mettler Toledo" № В243460405	29.08.2024	С-ABP/30-08-2023/274166175
2	Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад», №1649	21.06.2024	С-ТТ /22-06-2023/256419155

Результаты испытаний:


Таблица 1 (Глава II Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Герметик бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		270±49	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		29±7	
Активность 226Ra, Бк/кг		24±8	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	59±29	

Примечание:

*- в соответствии с ГОСТом 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2)»

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
- Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Химик-эксперт	А.Н. Воробейчик	Подпись	
---------------	-----------------	---------	---

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ ИЛЦ-53/ИС-07-24 от «10» сентября 2024 г.**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» (ИНН 7702521529, ОГРН 1047796256694), адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, Российская Федерация через ООО «Интер-СТР», 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102 к.1 (ОГРН 1137746122645 / ИНН 7717745521).
- Наименование продукции:** Герметик бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45
- Типовые представители (образцы):** Герметик бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45.
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Филиал ООО "Строительная Химия ТехноНИКОЛЬ" г.Новоульяновск
Адрес производства: 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, проезд Промышленный, 3д. 5ц, стр 4, Российская Федерация.
- Код образца (пробы):** ИЛЦ-53/ИС-07-24
- Дополнительная информация:** пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
- Дата поступления в лабораторию:** 23 августа 2024 г.
- Дата проведения испытаний:** 24 августа – 10 сентября 2024 г.
- Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».
- НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» ч.3, п.3.1, 3.3, прил. 6.1, п/п 4.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Герметик бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45				
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	70-120	98
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	0,0049
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,005
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,10	Менее 0,08
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,30	Менее 0,10
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,10	Менее 0,05
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 5,0

Примечание: ** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра.
- Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Эксперт-химик	О.Е. Волкова	Подпись
---------------	--------------	---------